



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ШКОЛА № 69

197720, г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, 15
тел/факс 433-30-94; 433-31-28; 433-33-11
E-mail: shkola-internat69@yandex.ru

ИНН-78 43 31 25 50 ОГРН-11 17 84 70 74 190
БИК 04 40 30 790 КПП-78 43 01 001

Исх. № 158 от 29.04.2020г.

Старшему советнику юстиции
прокурору Курортного района Санкт-
Петербурга

Виноградову С.В.

от директора
ГБОУ школа № 69 Курортного района
Ткачева Е.А.

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений

законодательства о противодействии терроризму, о пожарной безопасности,
об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Направляем сведения о выполнении мероприятий об устранении выявленных
нарушений, согласно представления №01-02-2020/71 от 20.03.2020 г.

№ п/п	Содержание нарушений	Сведения об исполнении
1	2	3
1	В нарушении требований п.21 ППР не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции пола	Заключен Государственный Контракт № 03722002787190000240001 от 19 января 2020г. ООО «ФСК Питер». Выполнение работ по ремонту пола в помещениях второго и третьего этажей в здании ГБОУ школа № 69 Курортного района СПб. Контракт исполнен.
2	В нарушение п.1 ч.2 ст.1 п.2 ч.1 ст.6 ч.4 ст.51 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технически й регламент о требованиях пожарной безопасности (далее –ФЗ № 123), п.8 табл.А4 при А СП 5.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 5.13130) электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), не обеспечены автономными установками пожаротушения (истек срок эксплуатации имеющихся в здании пиростикеров)	Разработана Проектная документация на монтаж автономных установок пожаротушения (пиростикер) в помещениях объекта. Работы окончены 12 марта 2020г. Получено консультирование от отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района СПб, что отступлений от требований пожарной безопасности, в представленной документации (Проект), не выявлено. 28.04.2020г. подготовлена и отправлена аукционная документация для проведения конкурсной процедуры на монтаж автономного устройства пожаротушения с применением термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ ГБОУ школа № 69 Курортного района СПб.

3	<p>В нарушение п.1 ч.2 ст.1.п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ст.83 ФЗ № 123, п.14.1 СП 5.13130 расстояние между дымовыми пожарными извещателями, установленными в помещении спортивного и актовом залов, включенными по логической схеме «И», составляет более половины нормативного (более 4,5м)</p>	<p>Заключен Государственный Контракт № 01722000006200000710001 от 21.04.2020г. ООО «Стандарт Систем Безопасности» Выполнение работ по ремонту АПС и СОУЭ (далее – Работы) в ГБОУ школа № 69 Курортного района СПб. Сроки выполнения работ: с момента подписания акта передачи объекта в работу, окончание – не позднее 01.12.2020г.</p>
4	<p>В нарушение п.1 ч.2 ст.1.п.2 ч.1 ст.6, ч.7 ст.83 ФЗ № 123 не обеспечено дублирование и световых и звуковых сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации</p>	<p>Заключен Государственный Контракт № 0172200000619000319/69 от 21.01.2020г. ООО «СпецПроектМонтаж» Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» для программно-аппаратного комплекса мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях (далее – услуга (-и)), подключенной к пожарной сигнализации, смонтированной на объекте защиты Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, д. 15, литер А. Окончание – не позднее 31.12.2020г.</p>



Директор

Ткачев Е.А.