



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Курортного района
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная, д. 1, тел. 437-15-08

Предписание № 2-17-245/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному образовательному учреждению для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, специальной (коррекционной) школе-интернату
(VII вида) №69 для детей с отклонениями в развитии Курортного района «Школе-
интернату оздоровительному центру №69»

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД Курортного района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Смаженюка Сергея Васильевича № 2-17-245 от 27 марта 2013 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 17 апреля, 30 апреля 2013 г. инспектором ОНД Курортного района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Гришиным Дмитрием Андреевичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здание общеобразовательного учреждения по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, д. 15, лит. А

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
3 этаж				
1.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных. (Линолеум пом. 3-Н ком. 292)	СНиП 21-07-97* п. 6.25*	15.01.14	выполн 15.08.13?
2.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных. (Линолеум пом. 3-Н ком. 295)	СНиП 21-07-97* п. 6.25*	15.01.14	15.08.13?
3.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (Линолеум пом. 3-Н ком. 289)	СНиП 21-07-97* п. 6.25*	15.01.14	15.08.13?

14.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (деревянный паркет пом. 2-Н ком. 129)	СНиП 21-07-97* п. 6.25*	15.01.14	8
15.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (деревянный паркет пом. 2-Н ком. 219)	СНиП 21-07-97* п. 6.25*	15.01.14	
16.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (деревянный паркет пом. 2-Н ком. 215)	СНиП 21-07-97* п. 6.25*	15.01.14	
17.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (деревянный паркет пом. 2-Н ком. 210)	СНиП 21-07-97* п. 6.25*	15.01.14	
18.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (деревянный паркет пом. 2-Н ком. 213).	СНиП 21-07-97* п. 6.25*	15.01.14.	
19.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (пластиковые панели пом. 2-Н ком. 136)	СНиП 21-07-97* п. 6.25*	15.01.14	вотм. 15.08.2013
20.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (пластиковые панели пом. 2-Н ком. 129)	СНиП 21-07-97* п. 6.25*	15.01.14.	вотм. 15.08.2013
21.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (пластиковые панели пом. 2-Н ком. 219)	СНиП 21-07-97* п. 6.25*	15.01.14	вотм. 15.08.2013
22.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (пластиковые панели пом. 2-Н ком. 215)	СНиП 21-07-97* п. 6.25*	15.01.14	вотм. 15.08.2013
23.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (пластиковые панели пом. 2-Н ком. 210)	СНиП 21-07-97* п. 6.25*	15.01.14	вотм. 15.08.2013

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.

Инспектор ОНД Курортного района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



Д.А. Гришин

30 апреля 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Качева Татьяна Николаевна

« 30 » апреля 2013 г.