



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности
Курортного района

Транспортная ул., д. 1, г. Сестрорецк,
Санкт-Петербург, 197706
телефон: 437-15-08, факс: 437-15-08
тел. доверия: 299-99-99, тел. УНД: 718-25-61

17.09.2013 года № 4592-2-17-19

Директору ГБСКОУ № 69

Кашеевой Т.А.

г. Зеленогорск, ул. Красноармейская,
д. 11, лит. Б, Санкт-Петербург,
197720

На № _____ от _____

О направлении представления

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2-17-19-623

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Я, государственный инспектор Курортного района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Гришин Дмитрий Андреевич, рассмотрев материалы административного дела № 2-17-19-623, возбужденного по признакам ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица – заместителя директора ГБСКОУ № 69 по административно-хозяйственной работе Абдуллаевой А.М.,

УСТАНОВИЛ:

30 апреля 2013 г. в 16 часов 00 минут завершена проверка в помещениях ГБСКОУ № 69 по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, д. 15, лит. А, являясь ответственной за пожарную безопасность на основании приказа № 109 от 16.07.2012 г., допустила нарушения требований пожарной безопасности: Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», а именно:

1. Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных. (Линолеум пом. 3-Н ком. 292) СНИП 21-07-97* п. 6.25*
2. Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных. (Линолеум пом. 3-Н ком. 295) СНИП 21-07-97* п. 6.25*
3. Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (Линолеум пом. 3-Н ком. 289) СНИП 21-07-97* п. 6.25*
4. Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (пластиковые панели пом. 3-Н ком. 292) СНИП 21-07-97* п. 6.25*
5. Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (пластиковые панели пом. 3-Н ком. 295) СНИП 21-07-97* п. 6.25*
6. Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (пластиковые панели пом. 3-Н ком. 289) СНИП 21-01-97* п. 6.25*
7. Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (деревянный паркет пом. 3-Н ком. 224) СНИП 21-07-97* п. 6.25*
8. Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (деревянный паркет пом. 3-Н ком. 231) СНИП 21-07-97* п. 6.25*
9. Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (деревянный паркет пом. 3-Н ком. 237) СНИП 21-07-97* п. 6.25*

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть данное представление.
2. Устранить причины и условия, способствовавшие совершению выявленных правонарушений.
3. Принять меры по недопущению дальнейшего нарушения требований пожарной безопасности.

Одновременно разъясняю, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судьбе, в орган, должностному лицу, вышшим представлению.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечёт административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 КоАП России.

Государственный инспектор
Курортного района Санкт-Петербурга
по пожарному надзору



Д.А. Гришин