



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности**  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности Курортного района**  
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная, д. 1, тел. 437-15-08

**Предписание № 2-17-79/1/1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному образовательному учреждению для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, специальной (коррекционной) школе-интернату  
(VII вида) №69 для детей с отклонениями в развитии Курортного района «Школе-  
интернату оздоровительному центру №69»

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД Курортного района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Красных Петра Геннадьевича № 2-17-79 от 27 января 2014 года, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 17 февраля, 24 февраля, 14 марта 2014 г. инспектором ОНД Курортного района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Гришиным Дмитрием Андреевичем проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – здание общеобразовательного учреждения по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, д. 15, лит. А

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных. (Линолеум пом. 3-Н ком. 292)	СНиП 21-01-97* п.6.25*, Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности ч.1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	15.09.2014г.	

2.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных. (Линолеум пом. 3-Н ком. 295)	СНиП 21-01-97* п.6.25*, Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности ч.1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	15.09.2014г.	
3.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных. (Линолеум пом. 3-Н ком. 289)	СНиП 21-01-97* п.6.25*, Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности ч.1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	15.09.2014г.	
4.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных. (деревянный паркет пом. 3-Н ком. 224)	СНиП 21-01-97* п.6.25*, Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности ч.1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	15.09.2014г.	
5.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных. (деревянный паркет пом. 3-Н ком. 231)	СНиП 21-01-97* п.6.25*, Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности ч.1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	15.09.2014г.	
6.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных. (деревянный паркет пом. 3-Н ком. 237)	СНиП 21-01-97* п.6.25*, Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности ч.1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	15.09.2014г.	
7.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных. (деревянный паркет пом. 2-Н ком. 136)	СНиП 21-01-97* п.6.25*, Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности ч.1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	15.09.2014г.	
8.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных. (деревянный паркет пом. 2-Н ком. 129)	СНиП 21-01-97* п.6.25*, Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности ч.1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	15.09.2014г.	

9.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (деревянный паркет пом. 2-Н ком. 215)	СНиП 21-01-97* п.6.25*, Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности ч.1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	15.09.2014г.
10.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (деревянный паркет пом. 2-Н ком. 210)	СНиП 21-01-97* п.6.25*, Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности ч.1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	15.09.2014г.
11.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (деревянный паркет пом. 2-Н ком. 213)	СНиП 21-01-97* п.6.25*, Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности ч.1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	15.09.2014г.
12.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (пластиковые панели пом. 1-Н ком. 1)	СНиП 21-01-97* п.6.25*, Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности ч.1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	15.09.2014г.
13.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (пластиковые панели пом. 1-Н ком. 2)	СНиП 21-01-97* п.6.25*, Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности ч.1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	15.09.2014г.
14.	Отделка путей эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности выше нормативных (деревянный паркет пом. 1-Н ком. 138)	СНиП 21-01-97* п.6.25*, Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности ч.1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13	15.09.2014г.
15.	Электрощиты, расположенные в помещениях здания ГБСКОУ № 69 Курортного района не оборудованы автономными установками пожаротушения.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 51, СП 5.13130.2009 прил. А таблица А 4 п. 8	15.09.2014г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Курортного района  
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Д.А. Гришин

14 марта 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

директор ЦДОУ школа № 69 Макаев Е.А.

«14» марта 2014 г.

