



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Курортному району

г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная, д. 1, тел. (812) 437-34-09

Предписание № 35-1 - 347/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ШКОЛА № 69 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИНН: 7843312550;**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника управления - начальника ОНДПР Курортного района управления по Курортному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ефимов А.А. от 15.09.2020 года № 35-1-347.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

В период с «17» Сентября 2020 г. по «29» Сентября 2020 г., Прокопенко Никита Сергеевич - инспектор ОНДПР Курортного района управления по Курортному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; Соловьёв Константин Сергеевич - старший инспектор ОНДПР Курортного района управления по Курортному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; проведена плановая выездная проверка объекта защиты - среднее общеобразовательное учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, д. 15, лит. А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В ч. п. 259, пом. 1-С (костюмерная), руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складного назначения	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25	01.07.2021	

	обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	апреля 2012 г. N 390)		
2	В ч. п. 265, пом. 1-С (кладовая), руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.07.2021	
3	Ширина пути эвакуации между ч. п. 226 и 198, пом. 1-С (запасной выход из актового зала), менее 1 м. (фактически 0,97 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.07.2021	
4	Все запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390)	01.07.2021	
5	Высота пути эвакуации к запасному эвакуационному выходу (ч. п. 26 пом. 1-С) менее 2 м. (фактически 1,73м)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч 1 ст. 89 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.07.2021	
6	Электросветильники в подвале эксплуатируются со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника	пп. в п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор ОНДПР Курортного района
управления по Курортному району
Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

Прокопенко Никита Сергеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (их) проверку)

«29» сентября 2020 г.




Старший инспектор ОНДПР Курортного района
управления по Курортному району
Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

Соловьёв Константин Сергеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (их) проверку)

«29» сентября 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ СОШ № 450
Курортного района г. Санкт-Петербурга

Ткачёв Евгений Алексеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего
при проведении проверки)

«29» сентября 2020 г.

